

OVĚŘENÍ NÁVRHU - REKAPITULACE

Typ: R-AZT-LITE-16P
Projekční označení: R-LITE-16P
Výrobní číslo: AZT124/02/14/095
Výrobce: A-Z TRADERS s.r.o.
Projekt: R-LITE-16P

Typové označení prázdné rozvodnice Eaton	AZT PNS 12T
Vstupní spínací/jističí přístroj	Jistič
Projekční označení	FA1
Typové označení	PL6-B16/1
Rozváděč	
Počet fází	1
Jmenovité napětí	230VAC / 500VDC
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	6 kA
Počet výstupních obvodů	2
Počet jističů	2
Počet proudových chráničů	1
Počet proudových chráničů s nadproudovou ochranou	0
Počet ostatních přístrojů	1
Použity přístroje od jiného výrobce než je Eaton	ANO
Původní výrobce	A-Z TRADERS s.r.o.
Ověření konfigurace	
Velikost	
Počet modulů na lištách rozvodnice	12,0
Počet modulů, které zabírají vybrané přístroje	7,0
Výsledek ověření velikosti	VYHOVUJE
Oteplení	
Maximální ztrátový výkon přístrojů pro rozvodnici	27,0 W
Ztrátový výkon osazených přístrojů	9,04 W
Ztrátový výkon vodičů	5,5 W
Soudobost	1,0
Ztrátový výkon osazených přístrojů a vodičů s ohledem na koeficient soudobosti	14,5 W
Výsledek ověření oteplení	VYHOVUJE
Uživatel je seznámen s návodem na sestavení rozváděče a na ověření návrhu	ANO
Generována dokumentace (Protokol o kusovém ověření, Charakteristiky rozhraní, Štítek, Prohlášení o shodě)	ANO
Jméno souboru s dokumentací	OvěřeníNávrhu_R-LITE-16P_R-LITE-16P_DBP-A-Z-113-116-02010001.XLS
Jméno souboru s projektem	R-LITE-16P.ECFX

Generováno programem E-CONFIG 3.12.52.

A-Z TRADERS s.r.o.
 Zapadlá 1270/6
 147 00 Praha 4 - Braník
 IČO: 07462522, DIČ: CZ07462522
 www.aztraders.cz ①

PROTOKOL O KUSOVÉM OVĚŘENÍ

Rozváděč k instalaci do míst přístupných laické obsluze (DBO)
Kusové ověřování je provedeno dle ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-1 edice 2

Výrobce rozváděče:	A-Z TRADERS s.r.o.
Adresa:	Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4
Původní výrobce:	A-Z TRADERS s.r.o., Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4, Česká republika
Typové označení:	R-AZT-LITE-16P
Projekční označení:	R-LITE-16P
Výrobní číslo:	AZT124/02/14/095
Datum výroby:	14.02.2024
Objednatel:	A-Z TRADERS s.r.o.
Projekt:	R-LITE-16P
Číslo protokolu:	AZT124/02/14/095
Číslo výkresu:	R-LITE-16P

Dokumentace ověření:

	ČSN EN 61439-1 ed.2 ČSN EN 61439-3 článek:	Vizuální kontrola	Test s mechanickým nebo elektrickým zkušebním zařízením
		Výsledek testu	Výsledek testu
1. Stupeň ochrany skříně zavřené/otevřené	11.2	s IP 40/20, OK	
2. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty	11.3	s OK	p OK
3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrity ochranných obvodů	11.4	s OK	p OK
4. Vestavění vestavných součástí	11.5	s OK	
5. Vnitřní elektrické obvody a spoje	11.6	s OK	p OK
6. Svorky pro vnější vodiče	11.7	s OK	
7. Mechanická funkce	11.8		p OK
8. Dielektrické vlastnosti	11.9		p > 100 MΩ, OK
Reference měřícího přístroje:	Eurotest PV MI 3108, v.č./č. kal.:16210630 Platnost kal. 02/2025		
Hlavní obvod: výdržné napětí prům. kmitočtu Ui:			
Pomocné obvody: výdržné napětí prům. kmitočtu Ui:			
9. Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce	11.10		p OK

Závěr:

Zařízení odpovídá normě ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-1 edice 2 na základě výše uvedeného ověření.

Ověření provedl: A-Z TRADERS s.r.o. Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4	Jméno: Josef Zíka	
Datum: 14.02.2024	Podpis:	

CHARAKTERISTIKY ROZHRANÍ

Typ: R-AZT-LITE-16P
Projekční označení: R-LITE-16P
Výrobní číslo: AZT124/02/14/095
Výrobce: A-Z TRADERS s.r.o.

Souhrnná tabulka údajů pro charakteristiku rozhraní a základních parametrů rozváděče dle ČSN 61439-3:

Jmenovité napětí (Un)	230VAC / 400VDC
Jmenovité pracovní napětí (Ue)*	400V
Jmenovité izolační napětí (Ui)	440 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)	4 kV
Jmenovitý proud rozváděče (InA)	16 A
Jmenovitý proud obvodu (Inc)*	
Jmenovitý dynamický proud (Ipk)*	
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)	≤ 6 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc)	≤ 6 kA
Součinitel soudobosti (RDF)	1
Jmenovitý kmitočet (fn)	50Hz
Stupeň znečištění	II
Typ uzemňovací soustavy	TN-C-S
Určení, zda vnitřní nebo vnější instalace	vnitřní
Určení, zda stabilní nebo mobilní instalace	stabilní
Stupeň ochrany	IP40/20
Určen pro používání znalými osobami nebo laiky	laiky
Třídění elektromagnetické kompatibility *	-
Zvláštní provozní podmínky *	
Vnější konstrukce	nástěnný rozváděč pro montáž na povrch
Ochrana proti mechanickým rázům *	IK07
Typ konstrukce	pevné části
Druh zařízení jističího před zkratem	Jistič
Opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem	Automatické odpojení od zdroje
Celkové rozměry *	287 x 236 x 112 (Šířka x Výška x Hloubka)
Hmotnost *	1,5 kg
Typ rozvodnice DBO	typ B

Položky označené * vyplnit pouze pokud u daného typu přichází v úvahu

A-Z TRADERS s.r.o.
 Zapadá 1270/6
 147 00 Praha 4 - Braník
 IČO: 07462522, DIČ: CZ07462522
 www.aztraders.cz ①

Výrobce:	A-Z TRADERS s.r.o.		
	Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4		
Typ:	R-AZT-LITE-16P	Un	230VAC / 400VDC
Projekční označení:	R-LITE-16P	InA	16 A
Výrobní číslo:	AZT124/02/14/095	IP	IP40/20
Datum výroby:	14.02.2024		
Dle normy:	IEC 61439-2		

A-Z TRADERS s.r.o.
 Zapadlá 1270/6
 147 00 Praha 4 / Braník
 IČO: 07462522, DIČ: CZ07462522
 www.aztraders.cz ①

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 90/2016 Sb. V platném znění

Číslo: AZT124/02/14/095

My, A-Z TRADERS s.r.o.
Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4

prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že

Výrobek: rozváděč nízkého napětí určený k provozování laiky
Typ: R-AZT-LITE-16P
Projekční označení: R-LITE-16P
Výrobní číslo: AZT124/02/14/095
Výrobce: A-Z TRADERS s.r.o.
Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4

je ve shodě s následujícími normami

České normy	Evropské normy
ČSN EN 61439-3:2012	EN 61439-3:2012
ČSN EN 61439-1 edice 2 : 2012	EN 61439-1:2011
včetně změn	Including amendments

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV)

NV 118/2016 Sb. v platném znění	2014/35/EU - including amendments
NV 117/2016 Sb. (EMC) v platném znění	2014/30/EU (EMC) - including amendments

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, Česká republika

zkoušel / certifikoval daný výrobek a vydal:

EZÚ certifikát č. 1240018 ze dne 18.1.2024, 1240019 ze dne 18.1.2024

EZÚ zkušební protokol č. 240133-01/01 ze dne 17.1.2024, 240134-01/01 ze dne 17.1.2024

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno:

24

Místo vydání:
Praha 4

Zástupce výrobce a podpis:
Josef Zíka

Datum vydání:
14.02.2024

Funkce:
Revizní technik

A-Z TRADERS s.r.o.
Zapadlá 1270/6
147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 07462522, DIČ: CZ07462522
www.aztraders.cz ①