

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.3. Databáze 2023.11.01, platnost dat od 01.11.2023

Projekt: R-FVE-F1
Číslo: R-FVE-F1
Rozváděč: R-F1-STW
Datum: 09.10.2023
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, + 420 723 033 334, josef.zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-F1-STW.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	47,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	60,5 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	10,3 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,7
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	34,7 W

Ověření oteplení:

$P_v < P_{max}$ VYHOVUJE