

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.3. Databáze 2024.08.01, platnost dat od 01.08.2024

Projekt: R-L1-AP-32
Číslo: R-L1-AP-32
Rozváděč: R-L1-AP-32
Datum: 12.08.2024
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-L1-AP-32.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	59,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	70,6 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	16,4 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,8
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	55,7 W

Ověření oteplení: **Pv < Pmax VYHOVUJE**