

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.14.6. Databáze 2025.10.01, platnost dat od 01.10.2025

Projekt: R-L1-W-16-KM40
Číslo: R-L1-W-16-KM40
Rozváděč: R-L1-W-16-KM40
Datum: 01.10.2025
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, josef.zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-L1-W-16-KM40.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	59,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	64,6 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	13,0 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,85
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	56,1 W

Ověření oteplení:

Pv < Pmax VYHOVUJE