

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.43. Databáze 2025.06.01, platnost dat od 01.06.2025

Projekt: R-DC1T1-REV01
Číslo: R-DC1T1-REV01
Rozváděč: R-DC1T1-REV01
Datum: 25.01.2025
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, josef.zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-DC1T1-REV01.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	24,0 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	6,1 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	0,9 W
Koeficient zohledňující soudobost:		1
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	7,0 W

Ověření oteplení: **Pv < Pmax VYHOVUJE**