

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.11.28. Databáze 2023.05.01, platnost dat od 01.05.2023

Projekt: R-FVE-SE1
Číslo: R-FVE-SE1
Rozváděč: R-FVE-SE1
Datum: 23.05.2023
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-FVE-SE1.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	49,2 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	41,7 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	5,6 W
Koeficient zohledňující soudobost:		1,0
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	47,3 W

Ověření oteplení:

$P_v < P_{max}$ VYHOVUJE