

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.14.1. Databáze 2025.08.01, platnost dat od 01.08.2025

Projekt: R-AMV-P-16
Číslo: R-AMV-P-16
Rozváděč: R-AMV-P-16
Datum: 01.10.2024
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, josef.zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-AMV-P-16.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	59,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	57,1 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	26,7 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,8
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	53,6 W

Ověření oteplení: **Pv < Pmax VYHOVUJE**