

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.12. Databáze 2024.11.01, platnost dat od 01.11.2024

Projekt: R-AM-20
Číslo: R-AM-20
Rozváděč: R-AM-20
Datum: 01.11.2024
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, josef.zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-AM-20.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	59,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	62,3 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	31,4 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,75
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	52,7 W

Ověření oteplení: **Pv < Pmax VYHOVUJE**