

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.19. Databáze 2025.01.01, platnost dat od 01.01.2025

Projekt: R-N1-TW25-Z-25
Číslo: R-N1-TW25-Z-25
Rozváděč: R-N1-TW25-Z-25
Datum: 15.12.2024
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, josef.zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-N1-TW25-Z-25.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	59,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	101,1 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	12,3 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,7
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	55,6 W

Ověření oteplení: **Pv < Pmax VYHOVUJE**