

# Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.5. Databáze 2024.09.01, platnost dat od 01.09.2024

Projekt: R-N3-AP-40-S  
Číslo: R-N3-AP-40-S  
Rozváděč: R-N3-AP-40-S  
Datum: 20.08.2024  
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz  
Poznámka:  
Soubor: R-N3-AP-40-S.ECFX

|                                                                        |                  |         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:                                 | Pmax:            | 59,6 W  |
| Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:                                | Pv1 (přístroje): | 103,6 W |
| Ztrátový výkon vodičů:                                                 | Pv2 (vodiče):    | 19,5 W  |
| Koeficient zohledňující soudobost:                                     |                  | 0,65    |
| Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti: | Pv (soudobý):    | 52,0 W  |

Ověření oteplení: **Pv < Pmax VYHOVUJE**