

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.22. Databáze 2025.02.01, platnost dat od 01.02.2025

Projekt: R-NZU-20-20
Číslo: R-NZU-20-20
Rozváděč: R-NZU-20-20
Datum: 13.02.2025
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, josef.zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-NZU-20-20.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	59,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	62,3 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	25,7 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,8
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	56,3 W

Ověření oteplení:

Pv < Pmax VYHOVUJE