

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.49. Databáze 2025.07.01, platnost dat od 01.07.2025

Projekt: R-FVE-DC1T1-IKA+
Číslo: R-FVE-DC1T1-IKA+
Rozváděč: R-FVE-DC1T1-IKA+
Datum: 25.06.2025
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, josef.zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-FVE-DC1T1-IKA+.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	35,3 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	13,8 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	0,4 W
Koeficient zohledňující soudobost:		1
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	14,2 W

Ověření oteplení: **Pv < Pmax VYHOVUJE**